

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» июля 2026 г., 22260061000222267747

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» июля 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2607/012-22/125-ВО/А

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического
визита от «06» июля 2026 г., № 2607/012-22/125-ВО/Р, учетный номер проверки 22260061000222267747.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Харламова Наталья Александровна – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор
города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по
пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При
назначении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Шерстюк Борис Анатольевич - Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием результатов
свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования
пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Новоалтайск, ул Высоковольтная, владение 26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 15 "ПАРУС" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНН 2208040172,
адрес регистрации юридического лица: 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НОВОАЛТАЙСК, УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ,
ВЛД. 26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» июля 2026 года, 09 час. 50 мин.

по «24» июля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) инструментальное обследование**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» июля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2026 года, 16 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, Владение 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 13.07.2026 №411-413

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» июля 2026 года, 09 час. 50 мин.

по «13» июля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, Владение 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 13.07.2026 №1

3) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «14» июля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «17» июля 2026 года, 16 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, Владение 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 14.07.2026 №1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; декларацию пожарной безопасности; документы организационно-распорядительного характера (приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты; техническую, проектную, исполнительную документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации; документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты); документацию, подтверждающую соблюдение на объекте защиты проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, а также осуществлении проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; инструкцию о мерах пожарной безопасности для проверяемого объекта защиты. свидетельства об обучении лиц мерам пожарной безопасности; акты практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием, а также посетителей, покупателей, других, лиц находящихся в здании, акт работоспособности систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы; договора на обслуживание систем противопожарной защиты, с лицензированными организациями.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) изложенные в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде на территорию объекта. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
2. На объекте защиты параметры системы пожарной сигнализации не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол инструментального обследования № 411/26). Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
3. На объекте защиты замеренные параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол инструментального обследования № 412/26). Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
4. На объекте защиты параметры внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют требованиям пожарной безопасности (Протокол инструментального обследования № 413/26). Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
5. Запоры на дверях эвакуационных выходов из групп закрываются не на легкосбрасываемые запоры. Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
6. В нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ превышена проектная наполняемость детей (по проекту - 240, по факту - 260). Место выявления нарушения: г. Новоалтайск, ул. Высоковольная, 26
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 14.07.2026 №1
2. протокол осмотра от 13.07.2026 №1
3. протокол инструментального обследования от 13.07.2026 №411-413

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционный (с использованием средств связи)

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по пожарному надзору) Харламова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Харламова Наталья Александровна - старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Новоалтайска и Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов Алтайского края по пожарному надзору), телефон: 83853246647, e-mail: n.a.kharamova@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

20/08/2020 *Харламова Н.А.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

